

Stare Bogaczowice 08.07.2016 r.

Dot. przetargu: Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy zlokalizowanego w Starych Bogaczowicach przy ul. Główniej, Dz. nr 852 1 AM-8 Obr. Stare Bogaczowice. Nr ogłoszenia: 115737 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016 r.

Pytanie do Zamawiającego:

Czy Zamawiający zaakceptuje produkt równoważny tzn. o tych samych parametrach, za wyjątkiem parametrów: grubość włókna, kształt włókna i siła potrzebna do wyrwania włókna?

- grubość każdego włókna min. 360 mikronów,
- kształt włókna: X lub V lub diament,
- siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy: 32 N.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany parametrów trawy, ze względu na trwałość inwestycji. Wymagane parametry zgodnie ze STWiOR:

- grubość każdego włókna: min. 650 mikronów.
- kształt włókna: X,
- siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy min. 80 N.

Z up. Wójta Gminy
Z-ca Wójta Gminy
Stare Bogaczowice
Bogdan Stochaj