

Stare Bogaczowice 18.02.2022 r.

RIG.271.2.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Przebudowa budynku gospodarczego na wypożyczalnię sprzętu turystycznego wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 806 w Starych Bogaczowicach”

Odpowiedź na zapytania do treści SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm) zwanej dalej ustawą Pzp, w związku ze złożeniem zapytań do treści SWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

- 1) Czy w budynku występują ślady zawilgocenia, grzyba itp?
nie
- 2) Czy w zakresie zamówienia jest instalacja co i źródło ciepła ?
nie
Jeżeli tak proszę o zamieszczenie rysunków, schematów
- 3) Czy budynek będzie nieogrzewany?
tak
- 4) Jak jest obecnie wykonany sufit w pomieszczeniach , czy sufit ma być wykonany z płyt GK na stelażu?
W chwili obecnej na belkach stropowych znajdują się deski. Podczas prac remontowych należy zdemontować istniejące deski i ułożyć płyty OSB grubości 22mm. Od dołu należy wykonać sufit z płyt g-k na stelażu.
- 5) Czy budynek posiada wentylację?
nie
- 6) Czy budynek jest wpisany na listę konserwatora zabytków?
Budynek jest położony na terenie układu ruralistycznego wsi Stare Bogaczowice
- 7) Czy budynek posiada izolację pozioma ?
nie
- 8) Z czego wykonane są fundamenty?
nie wykonywano odkrywek
- 9) Czy budynek ma być ocieplony czy wyłącznie pomalowany?
Zgodnie z dokumentacją przewidziane jest wyłącznie malowanie elewacji wraz z uzupełnieniem tynków.
- 10) Czy farby mają być specjalne przeznaczone do zabytków?
Nie jest to zabytek. Zgodnie z wydaną opinią należy uzgodnić materiały i kolorystykę na etapie wykonawstwa z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu
- 11) Czy uzupełnienie tynków ma być wykonane metodą konserwacji (jak przy zabytkach)?
Budynek nie jest zabytkiem. Dopuszcza się takie wykonanie.
- 12) Prosimy o przesłanie opinii i wytycznych konserwatora zabytków jeżeli zostały wydane
Jest opinia konserwatora – w załączeniu.
- 13) Czy instalacja elektryczna ma być wykonana podtynkowo czy natynkowo?
Elektrykę wykonać podtynkowo.
- 14) Czy w zakresie są przewidziane jakiekolwiek prace przy dachu?
nie
- 15) Czy zakres obejmuje odprowadzanie wód deszczowych w tym rynny itp?
nie

WOJTA GMINY
Stare Bogaczowice
Miroslaw Lech