

Stare Bogaczowice 17.05.2022 r.

RIG.271.12.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „**Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice**”.

Odpowiedź na zapytania do treści SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm) zwanej dalej ustawą Pzp, w związku ze złożeniem zapytań do treści SWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

- 1) Czy zamawiający dopuszcza zmianę materiału z wapienno-piaskowy na gazobeton? Powodem zmiany jest brak dostępności materiału z rynku.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału ścian nośnych na bloczki z betonu komórkowego odmiany 500 lub cięższego, szer, 24cm.

- 2) Proszę o podanie parametrów technicznych płytek ściennych i podłogowych.

Poniżej podajemy minimalne parametry płytek podłogowych:

Klasa ścieralności PEI 5

Nasiąkliwość $3\% < E < 10\%$

Stopień wytrzymałości na zginanie 35 N/mm²

Antypoślizgowość R12

Poniżej podajemy minimalne parametry płytek ściennych:

Nasiąkliwość $E > 10\%$

Stopień wytrzymałości na zginanie 15 N/mm²

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice

Mirosław Lech