

Stare Bogaczowice 13.06.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „**Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice**”.

Odpowiedź na zapytania do treści SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm) zwanej dalej ustawą Pzp, w związku ze złożeniem zapytań do treści SWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

- 1) Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie dostrzeżonych różnic w dokumentacji projektowej dotyczących parametrów technicznych zbiornika ppoż. oraz wskazanie obowiązujących parametrów. W projekcie architektoniczno-budowlanym dla przedsięwzięcia "Budowa świetlicy wiejskiej w Gostkowie" na str. 15 pkt. 11.11 zawarta jest informacja, że pojemność zbiornika na cele ppoż. wynosi 50 m³. Ta sama pojemność zbiornika występuje również na projekcie zagospodarowania terenu rys. PZT/01, PZT/02. Natomiast w projekcie budowlanym "Budowa podziemnego zbiornika ppoż. przy świetlicy wiejskiej w Gostkowie" na str. 4 pkt. 1.1. podana jest pojemność 100m³.

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej, mającymi znaczący wpływ na wycenę robót budowlanych zwracam się z prośbą o podanie jednoznacznie obowiązujących parametrów dla zbiorników ppoż. dla lokalizacji Gostków oraz Nowe Bogaczowice.

Pojemność zbiornika p.poż. dla świetlicy w Gostkowie jak również w Nowych Bogaczowicach wynosi 100 m³.

WOJT GMINY
Stare Bogaczowice

Miroslaw Lech