




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gmina Stare Bogaczowice
ul. Główna 122
59-312 Stare Bogaczowice
NIP 886-95-72-27
REG.271.09.2017

Stare Bogaczowice 03.10.2017 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul. Główniej 172a w Starych Bogaczowicach**”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

I. W związku z zapytaniem Wykonawcy, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

„Odnosnie wyjaśnienia lambda wełny mineralnej i uzyskanej informacji od producentów, nie występuje lambda 0,034 w wełnie mineralnej na ocieplenia w systemie BSO, jest lambda 0,035, która występuje u jednego z producentów(to faworyzuje jednego producenta czyli jest to niezgodne z pzp), występujące lambdy u innych (kilku) producentów są, ale od 0,036, te które miał na myśli Pan Architekt (0,034) można uzyskać do elewacji/fasad wentylowanych nie do BSO”.

Odpowiedź:

Zarzut jest bezpodstawny – istnieją producenci dla danej lambdy.

Należy zastosować wełnę mineralną o $\lambda=0,034$ na ścianach, gdzie występuje już docieplenie ze styropianu, w celu zachowania jednolitej ściany (dopuszcza się zmiany współczynnika λ ściany dla styropianu i wełny łącznie jednocześnie zachowując parametry cieplne ściany (zwiększenie grubości zastosowanego ocieplenia z wełny i styropianu).

W przypadku zmiany parametru λ Wykonawca jest zobowiązany do przeliczenia wartości współczynnika przenikania ciepłego ściany.

Z poważaniem

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice

Miroslaw Lech